

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Breisig



Beschlussvorlage	Nummer	0109/2021
Fachbereich 2 - Bauen, Wohnen & Infrastruktur	Datum	29.01.2021
Schwarz, Christian	Wiedervorlage	
	AKTZ.	
	Bezug-Nr:	

Beratungsfolge	Termin	Status	Abstimmungs- ergebnis
Ausschuss für Bauwesen und Stadtentwicklung der Stadt Bad Breisig	09.02.2021	öffentlich beschließend	

TOP: 10

Auswertung Klimadaten Kindergärten - Anschaffung Klimageräte

Sachdarstellung:

Die Durchführung von Temperaturmessungen in beiden Kindergärten der Stadt wurde im Jahr 2020 beschlossen. Die Messungen wurden von Ende April bis Mitte Oktober durchgeführt. In der Anlage finden Sie die grafische Auswertung der Messwerte. Dargestellt sind die jeweiligen Höchsttemperaturen. Die rote Linie markiert in der Grafik die 26 Grad Celsius.

Allgemeine Forderungen der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers konkretisiert die Arbeitsstättenregel "ASR A3.5 Raumtemperatur". Sie legt im Punkt 4.3 Abs. 2 fest, dass die Lufttemperatur in Arbeits- und Sozialräumen +26 °C nicht überschreiten soll, bei einer Effektivtemperatur am Arbeitsplatz von 27 - 29°C ist eine Arbeitszeit von höchstens 6 Stunden zulässig, bei 29 - 31° C höchstens 4 Stunden, bei 31 - 35° C dürften nur noch Notfallarbeiten durchgeführt werden.

Grundsätzlich ist der Arbeitgeber aber erst verpflichtet, tätig zu werden, wenn die Lufttemperatur im Raum 30 °C übersteigt. Dann muss der Arbeitgeber wirksame Maßnahmen ergreifen, um die Belastung der Beschäftigten zu reduzieren.

Eine solche Regelung ist für Kindergartenkinder nicht gesetzlich vorgesehen, sollte jedoch mindestens gleichwertig gesehen werden.

In der Auswertung ist zu sehen, dass die 26°C in den Monaten Juli, August und September sehr häufig überschritten werden. In einigen Räumen wird auch die 30°C Marke des Öfteren erreicht.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Bauwesen und Stadtentwicklung der Stadt Bad Breisig beauftragt die Verwaltung Angebote für eine Lüftungs-/Klimatisierungsplanung für beide Kindergärten einzuholen.

Unterschriften:

Sachbearbeiter: _____

Büroleitung: _____

Fachbereichsleiter: _____

Bürgermeister: _____

Kopie an Ortsgemeinde
per e-Mail versenden

mit Anlagen

ohne Anlagen

übersandt _____
(Datum)

Kopie an alle Ratsmitglieder

Kopie

Beschlussvorschlag angenommen
Beschlussvorschlag diktiert

abgesetzt
vertagt

Raum für Notizen

Abstimmungsergebnis

einstimmig
Ja –Stimmen _____
Nein Stimmen _____
Enthaltungen _____

Sonderinteresse:

Vorsitz: _____
Ratsmitglieder: _____

Kopie